

enercity netz · Auf der Papenburg 18 · 30459 Hannover

An alle
eingetragenen
Vertragsinstallationsunternehmen
Gas / Wasser

Rundschreiben G/W 02/2016
Aktualisierte Fassung der technischen Anschlussrichtlinie der enercity Netzgesellschaft mbH für den Netzanschluss Gas – Übergabe in Niederdruck.
Ergänzung zum Rundschreiben W 01/2016 „Anschlusschnittstellen nach DIN EN 14154-2“.

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren,

die technischen Anschlussbedingungen der enercity Netzgesellschaft mbH wurden zum 01. Juli 2016 aktualisiert und sind in der „**Richtlinie Netzanschluss Gas – Übergabe in Niederdruck**“ (TAR) festgelegt.

Die wesentlichen Änderungen bzw. Ergänzungen sind unter anderem:

- Kennzeichnung der Zählerplätze: Die bereits im Online-Inbetriebsetzungsauftrag vorgegebene Systematik ist nun in der TAR aufgenommen. Die eindeutige Zuordnung der Zählerplätze zu der Verbrauchsstelle soll das Risiko von Zählerverwechslungen verringern. Art und Ausführung der Kennzeichnung beispielhaft dargestellt finden Sie der Anlage zu diesem Schreiben.
- Zentralisierung der Messeinrichtungen bei Bestandsanlagen in Mehrfamilienhäusern: Die im Rahmen des Bezirksinstallateurausschusses vereinbarte und per Rundschreiben mitgeteilte Vorgehensweise ist nun in der TAR aufgenommen.
- Montagehöhe Messeinrichtung: Zusätzlich zu den bestehen Anforderungen an Messeinrichtungen wurde die Höhe der Anbringung der Anschlussverschraubung einer Messeinrichtung konkretisiert, diese ist im Bereich 1,50 - 2,00 m über dem Fußboden zu installieren.
- Belüftung: Die Möglichkeit einer Belüftung des Hausanschlussraumes wurde entsprechend der DIN 18012 präzisiert, dass sich diese im gleichen Raum befinden muss.

Des Weiteren finden Sie in der Anlage als Ergänzung zu unserem Rundschreiben vom 25.07.2016 W 01/2016 „Anschlusschnittstellen nach DIN EN 14154-2“ weitere konkrete Informationen hinsichtlich der Anschlusschnittstellen nach DIN EN 14154-2.

Datum
01.09.2016

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht

Ihr Kontakt · Unser Zeichen
3261 - MYA

Telefon
0511 - 430-5666

Telefax
0511 - 430-942-5666

E-Mail
installateurverzeichnis
@enercity-netz.de

enercity Netzgesellschaft mbH

Postfach 5747 · 30057 Hannover
Auf der Papenburg 18
30459 Hannover
Telefon 0511 - 430-5454
Telefax 0511 - 430-4709
E-Mail info@enercity-netz.de
Internet www.enercity-netz.de

Geschäftsführer:
Bernd Heimhuber (Sprecher),
Carsten Heckmann,
Heiko Weduwen

Sparkasse Hannover:
IBAN
DE34 2505 0180 0900 2451 40
BIC SPKHDE2HXXX
Gläubiger-ID
DE76ZZZ00000100548


Sitz der Gesellschaft ist Hannover,
Amtsgericht Hannover, HRB
201186
USt-ID-Nr. DE 250980382
Steuer-Nr. 25/202/00981
(ustl. Organschaft besteht zur
Stadtwerke Hannover AG)
Steuer-Nr. 25/202/00310

Weitere Details und Änderungen entnehmen Sie bitte direkt unter:
[„Richtlinie Netzanschluss Gas – Übergabe in Niederdruck“](#)

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Freundliche Grüße

enercity netz
Messwesen



i. A. Christine Trepohl




i. A. Stefan Lindner

Anlagen

im Schreiben benannt

Kennzeichnung / Zählerplatzbeschriftung beispielhaft dargestellt



Parterre mitte-links

- Beschriftungsschild mit Schutzhülle zum selbstbeschriften oder fertig beschriftet.
- Schriftgröße mindestens 10 mm in schwarz - Hintergrund weiß.
- Dauerhaft und sichtbar in unmittelbarer Nähe des Zählers angebracht, sodass die Zuordnung zum Kunden eindeutig ist.

Anschlusschnittstelle nach DIN EN 14154-2

Firma Allmess/Itron - Kennzeichnung: A34



Firma ISTA - Kennzeichnung: IST

Kennzeichnung im EAS



Kennzeichnung am Rand des EAS

